



**Общество с ограниченной ответственностью  
«Транс Строй»**

Юр. адрес : 443070, Самарская область, г.Самара, ул.Дзержинского, д.52 М, офис 20  
ИНН/КПП 6311138901/631101001  
р/с 40702810022180002943 в ЗАО БАНК "ВТБ 24" г. Самара  
к/с 30101810700000000955  
БИК 043602955  
Тел.: 8 (846) 267-54-88; 8 (917) 101-32-32  
Адрес сайта: [www.samara-fundament.ru](http://www.samara-fundament.ru)  
Электронная почта: [vint.ra@mail.ru](mailto:vint.ra@mail.ru)

Директору  
ООО "СтройСамара"  
Гришину Антону Юрьевичу

**Техническое обоснование**

Доводим до Вашего сведения, что, согласно приведенным в Приложении №1 расчетам, допускается использование свай СВС 73-5.5 с четырьмя технологическими отверстиями диаметром до 45мм. Свая в этом случае отвечает требованиям по несущим способностям.

Заполнение ствола свай ЦП раствором или бетоном не обязательно.

Приложение 1 с расчетными выводами о несущей способности свай СВС 73-5.5 на монтажные и эксплуатационные нагрузки (прилагается вложенным файлом к письму).

**Директор ООО «Транс Строй»  
Калимуллин Тагир Сагитович**

